



## Охранные зоны инженерных сетей



— Граница земельного участка к.н.26:26:010202:427




26:26-6.529

Зона с особыми условиями


44.16645731, 43.4526873

Наименование

Санитарно-защитная зона для  
ООО "Русгаз" АЗС по адресу:  
Ставропольский край, г. Георгиевск,  
ул. Октябрьская, 145/1, кадастровый  
номер 26:26:010202:14



## Ситуационный план



## Заключение о соответствии объекта техническим регламентам.

Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Объект не является источником загрязнения окружающей среды. Площадка строительства не затопливается паводковыми водами. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сброс загрязняющих веществ в окружающую среду отсутствует. Объект соответствует требованиям экологических правил.

Объект не нарушает противопожарных норм и правил. В соответствии с п.4.12 СП 4.13130.2013 (Изменения №1):

"Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если суммарная площадь застройки указанных объектов, включая незастроенную площадь между ними, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, принимаемой в соответствии с СП 2.13130 по общественному зданию с минимальным значением допустимой площади и наихудшими значениями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности." Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае - 206,00 м<sup>2</sup>, что соответствует нормативным значениям.

Ген. директор ООО "АПБ"

Головина Т.М.

Инженер ООО "АПБ"

Смолянок Т.К.