

Эскизный проект

ВЫВЕСКА



Объект **Нестационарный торговый объект - павильон (продукция общественного питания)**

Местоположение **РФ, СК, ГГО, пос.Новоульяновский, ул.Кооперативная, рядом с нежилым зданием по ул.Кооперативной,22.**

Нестационарный торговый объект - павильон (продукция общественного питания), площадью - 18,00 кв.м (размером 3,00 м x 6,00 м), расположен в 35,00 м от створа главного фасада и в 16,00 м от створа бокового фасада нежилого здания по ул.Кооперативной,22.



Цветовое решение фасада:

Фасад выполнить из линейных панелей.

Парапет и цоколь - коричневый, RAL 8025,

Основной цвет - белый RAL 9003



1. Установка павильона осуществляется на выровненное основание (бетонное; асфальтовое либо бетонные плиты)
2. **Возведение конструкции осуществляется без фундамента.** Каркас павильона выполнить из металлопрофиля. Оптимальнее из профильной трубы сечением не менее 60 x 60 мм. Стойки монтировать на основание из соразмерного профиля, который расположить по всему периметру нестационарного объекта. Расстояние между стойками не более 2,00 м (для сохранения конструктивной прочности всего сооружения). Металлоконструкции павильона окрасить огнезащитным составом - эмалью ПФ-133 за 2 раза.
3. В соответствии с п.2.1. НПБ 103-95 – «Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.
4. В соответствии с п.1.6 НПБ 103-95 торговый киоск следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).
5. В соответствии с п.1.7 НПБ 103-95 киоск должен быть оборудован двумя огнетушителями.
6. Согласно ч. 2 п.1 ст. 6 № 123-ФЗ проектная документация должна полностью соответствовать техническим требованиям **нормативных документов** по пожарной безопасности. В соответствии с п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ к **нормативным документам** по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, **своды правил**, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований федерального закона № 123-ФЗ.

Согласно **СП 4.13130.2013 (Изменения №1) п.4.3** Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми объектами общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с табл. 1 и с учетом пп. 4.4-4.13. (8.00 м)

Расстояние от павильона до ближайшего здания - 23,00 м.

Генеральный директор ООО «АПБ»

Инженер ООО «АПБ»

Т.М.Головина

Т.К.Смолянок

